

Zestawienie montażowe oświetlenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla YAKV 4x35mm ²	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	rura ochronna SRS75	rura ochronna SRS75-przecisk sterowany	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	slup 7m ROSA	wysięgnik	oprawa LED typu INDRA 49W BPL CL1 MA60	tabliczka bezpiecznikowa TB25/1	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm			
		m	m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m			
Sędzinko ul. Szkolna - obwód zasilanie																	
1	ZK1-1P - SO	1	5	1											2	1	7
obwód I - Sędzinko ul. Szkolna																	
1	SO - I/1	13	17	7				1	1	1	1	3	13	19			
2	I/1 - I/2	34	38	7		15		1	1	1	1	5	34	40			
3	I/2 - I/3	34	38	7				1	1	1	1	5	34	40			
4	I/3 - I/4	35	39	7				1	1	1	1	5	35	41			
5	I/4 - I/5	35	39	7		10		1	1	1	1	5	35	41			
6	I/5 - I/6	35	39	7				1	1	1	1	5	35	41			
7	I/6 - I/7	35	39	7				1	1	1	1	5	35	41			
8	I/7 - I/8	35	39	7		7		1	1	1	1	5	35	41			
9	I/8 - I/9	36	40	7		10		1	1	1	1	5	36	42			
10	I/9 - I/10	33	37	7				1	1	1	1	5	33	39			
11	I/10 - I/11	35	39	7		10		1	1	1	1	5	35	41			
obwód II - Sędzinko ul. Szkolna																	
1	SO - II/1	29	33	7		16		1	1	1	1	4	29	35			
2	II/1 - II/2	36	40	7		22		1	1	1	1	5	36	42			
3	II/2 - II/3	34	38	7				1	1	1	1	5	34	40			
suma :		460	520	98	0	90	1	14	14	14	14	67	460	550			

mgr inż. Bohdan Kurczyński Sądziński
upr. do projektowania i kier. rob. instal.
bez ograniczeń 73/9
ul. Św. Mikołaja 21/3, tel. (061) 4201642
61-200 Gniezno

mgr inż. Katarzyna Kuczyńska
Up. do projekt. i kier. rob. instal.
Up. do nat. i obs. w. 73/9
Rob. elektrycz. i instal. sanitarnych
ul. Zielna 8A, 61-200 Gniezno
tel. 61 224 16 59