

Szamotuły, 2017-01-05

Starosta Powiatu Szamotulskiego
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ 673/2016

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

Sposób przeprowadzenia narady:	tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Termin i miejsce przeprowadzenia narady:	2017-01-05, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotulach, u. Wojska Polskiego 4
Oznaczenie kancelaryjne:	GK.6630.673.2016
Opis przedmiotu narady:	eNN - Oświetlenie Duszniki, Dz. 408/9, 892/2, ul. Brzozowa

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:
Gmina Duszniki
64-550 DUSZNIKI, ul. Sportowa 1

Projektant:
KS-ELEKTRO Andrzej Kuroczycki-Saniutycz

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:
Małgorzata Brych, Specjalista

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Lp.	Nazwa branży	Przedstawiciel
1.	ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTUŁY	Sławomir Kolanoś
2.	G.EN.GAZ ENERGIA S.A.	Arleta Wojciechowska
3.	Gmina Duszniki	Radosław Wawrzyniak
4.	INEA S.A./WSS	Karolina Adamska
5.	KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY w DUSZNIKACH	Tomasz Śpiączka

6.	ORANGE POLSKA S.A.	Wiesław Szkudlarek
----	--------------------	--------------------

Stanowiska uczestników narady:

1. Sławomir Kolanoś / ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTUŁY

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTUŁY

- W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA LUB ZBLIŻENIA Z LINIĄ KABLOWĄ NISKIEGO NAPIĘCIA PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE

2. Arleta Wojciechowska / G.EN.GAZ ENERGIA S.A.

PRACE W REJONIE GAZOCIĄGU PROWADZIĆ RĘCZNIE I POD NADZOREM GEN GAZ ENERGIA.

3. Radosław Wawrzyniak / Gmina Duszniki

URZĄD GMINY DUSZNIKI

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU GMINY DUSZNIKI Z WNIOSKIEM O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ

4. A - Karolina Adamska / INEA S.A.

UZGODNIONO BEZ UWAG

4. B Karolina Adamska / WSS S.A.

UZGODNIONO BEZ UWAG

5. Tomasz Śpiączka / KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY w DUSZNIKACH

PRZY KOLIZJI Z WODOCIĄGIEM PRACE WYKONAĆ RĘCZNIE ZACHOWUJĄC SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ.

6. Wiesław Szkudlarek / ORANGE POLSKA S.A.

1). PRACE ZIEMNE W POBLIŻU URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE BEZ UŻYCIA SPRZĘTU MECHANICZNEGO Z NALEŻYTĄ DBAŁOŚCIĄ

2). SZCZEGÓLNA UWAGĘ NALEŻY ZWRACAĆ NA SKRZYŻOWANIACH Z SIECIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ, STOSUJĄC ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED JEJ USZKODZENIEM

3). LOKALIZACJĘ PODZIEMNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH W TERENIE NALEŻY POTWIERDZIĆ ZA POMOCĄ PRZEKOPÓW PRÓBNYCH

4). INWESTOR PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ I MATERIALNĄ WYNIKAJĄCĄ Z KODEKSU CYWILNEGO, ZA SPOWODOWANIE USZKODZEŃ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W CZASIE WYKONANIA ROBÓT ORAZ ZA SZKODY, KTÓRE W PRZYSZŁOŚCI MOGŁYBY POWSTAĆ NA SKUTEK PRZEPROWADZONYCH ROBÓT.

5). PONADTO NADMIENIA SIĘ, ŻE W WYNIKU RÓŻNYCH ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH (REGULACJA SZEROKOŚCI JEZDNI, CHODNIKÓW, ITP.) NALEŻY LICZUĆ SIĘ Z ODCHYLENIAMI NA PLANIE.

6). PO NATRAFIENIU W TRAKCIE ROBÓT ZIEMNYCH NA URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE NIENANIESIONE NA PLANIE NALEŻY JE ZABEZPIECZYĆ I POWIADOMIĆ WYDZIAŁ UTRZYMANIA USŁUG I INFRASTRUKTURY 2 - POZNAŃ TEL. 618868630, FAX 618868631.

7). W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI PRZEBUDOWY LUB PRZEMIESZCZENIA URZĄDZEŃ TELEKOMINIKACYJNYCH, INWESTOR OPRACUJE DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWĄ, KTÓRA POWINNA BYĆ UZGODNIONA I ZATWIERDZONA PRZEZ NASZ ZAKŁAD ORAZ ZLECA WYKONANIE ROBÓT NA WŁASNY KOSZT

8). DANE TECHNICZNE POTRZEBNE DO OPRACOWANIA PROJEKTU DOTYCZĄCEGO KANALIZACJI I KABLI MIEDZIANYCH ZOSTANĄ UDZIELONE W Z DZIALE EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA DANymi O INFRASTRUKTURZE 3 - POZNAŃ UL. GŁOGOWSKA 19 (SPRAWĘ PROWADZ WIESŁAW SZKUDLAREK TEL. +48 61 286 51 11).

9). ROZPOCZĘCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA NALEŻY ZGŁOSIĆ W WYDZIALE UTRZYMANIA USŁUG I INFRASTRUKTURY 2 - POZNAŃ TEL. 618868630, FAX 618868631.

10). UZGODNIENIE JEST WAŻNE 6 MIESIĘCY, W PRZYPADKU JEGO DEZAKTUALIZACJI KONIECZNE JEST UZGODNIENI BRANŻOWE Z ORANGE POLSKA S.A.

7. Małgorzata Brych / PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ

PRACE ZIEMNE WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ OSTROŻNOŚCIĄ I POD NADZOREM WŁAŚCICIELI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w.w uwag oraz informacji dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1.
2.
3.

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej umieszczone zostały na oryginale protokołu.

Z up. STAROSTY

Małgorzata Brych
SPECJALISTA