



FAIR PLAY



Duszniki, dnia 03.10.2014 r.

RRG.6853.151.2014

KS Elektro
ul. Zielna 6a
62-200 Gniezno

Odpowiadając na wniosek z dnia 29.09.2014 r. Wójt Gminy Duszniki uzgadnia projektowany przebieg, trasy oświetlenia ulicznego na ul. Podrzewskiej w Dusznikach zgodny z załącznikiem graficznym, przy spełnieniu następujących warunków:

1. Wykonawca robót bezpośrednio przed przystąpieniem do robót winien zgłosić się do zarządcy drogi, tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i prowadzenia robót dostarczając projekt oznakowania robót i organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej.
2. Roboty wykonywane w poboczu prowadzić wykopem otwartym, a po jego zasypaniu i zagęszczeniu dostarczyć do odbioru robót wyniki zagęszczenia nasypu.
3. Ewentualne przejścia pod wjazdami wykonać metodą przecisku.
4. Kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu zaprojektować i zrealizować zgodnie z istniejącymi przepisami, na koszt inwestora.
5. Roboty należy oznakować zgodnie z przedłożonym projektem oznakowania robót.
6. Minimalna głębokość posadowienia kabla 0,80m.
7. Ułożony kabel oznakować taśmą ostrzegawczą.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

mgr inż. Zbigniew Lubile
Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego