



Duszniki, dnia 29.06.2017 r.

RRG.7230.56.2017

**KS Elektro**  
ul. Zielna 6a  
62-200 Gniezno

Odpowiadając na wniosek z dnia 26.06.2017 r. Wójt Gminy Duszniki uzgadnia projektowany przebieg, trasy oświetlenia ulicznego na ul. Parkowej w Ceradzu Dolnym zgodny z załącznikiem graficznym, przy spełnieniu następujących warunków:

1. Wykonawca robót bezpośrednio przed przystąpieniem do robót winien zgłosić się do zarządcy drogi, tj. Wójta Gminy Duszniki o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i prowadzenia robót dostarczając projekt oznakowania robót i organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej.
2. Roboty wykonywane w poboczu prowadzić wykopem otwartym, a po jego zasypaniu i zagęszczeniu dostarczyć do odbioru robót wyniki zagęszczenia nasypu.
3. Ewentualne przejścia pod wjazdami wykonać metodą przecisku.
4. Kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu zaprojektować i zrealizować zgodnie z istniejącymi przepisami, na koszt inwestora.
5. Roboty należy oznakować zgodnie z przedłożonym projektem oznakowania robót.
6. Minimalna głębokość posadowienia kabla 0,80 m.
7. Ułożony kabel oznakować taśmą ostrzegawczą.

Z poważaniem

Otrzymując:

1. Adresat
2. a/a

**WÓJT**  
*Roman Boguś*