

Szamotule, 2017-08-03

Starosta Powiatu Szamotulskiego  
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotule

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ 430/2017

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia  
terenu

Sposób przeprowadzenia narady: tradycyjna forma spotkań  
zainteresowanych podmiotów oraz za  
pomocą środków komunikacji  
elektronicznej

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 2017-08-03,  
w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Szamotulach, ul. Wojska Polskiego 4

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.430.2017

Opis przedmiotu narady: eNN - Oświetlenie  
Ceradź Dolny, Dz.188, 243/55, ul. Parkowa

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:  
**Gmina Duszniki**  
**64-550 DUSZNIKI, ul. Sportowa 1**

Projektant:  
**Andrzej Kuroczycki - Saniutycz**  
**62-200 Gniezno, ul. Zielona 6 A**

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:  
**Małgorzata Brych, Specjalista**

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Lp.	Nazwa branży	Przedstawiciel
1.	ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTULE	Sławomir Kolanoś
2.	G.EN.GAZ ENERGIA S.A.	Arleta Wojciechowska
3.	Gmina Duszniki	Małgorzata Głabisz
4.	INEA S.A./WSS	Karolina Adamska
5.	KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY w DUSZNIKACH	Tomasz Śpiączka
6.	ORANGE POLSKA S.A.	Wiesław Szkudlarek

Stanowiska uczestników narady:

**1. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTUŁY**

**- W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA LUB ZBLIŻENIA Z LINIĄ KABLOWĄ NISKIEGO NAPIĘCIA PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE**

**Sławomir Kolanoś / ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTUŁY**

**2. G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o.**

**- PRACE W REJONIE GAZOCIĄGU PROWADZIĆ RĘCZNIE I POD NADZOREM G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o.**

**Arleta Wojciechowska / G.EN.GAZ ENERGIA S.A.**

**3. URZĄD GMINY DUSZNIKI**

**- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU GMINY DUSZNIKI Z WNIOSKIEM O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ**

**Małgorzata Głabisz / Gmina Duszniki**

**4. Karolina Adamska / INEA S.A./WSS**

**- UZGODNIONO BEZ UWAG**

**5. KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W DUSZNIKACH**

**- W MIESCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z SIECIĄ WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNĄ PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE ZACHOWUJĄC SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ**

**Tomasz Śpiączka / KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY w DUSZNIKACH**

**6. Wiesław Szkudlarek / ORANGE POLSKA S.A.**

**1) WYKONAWCA MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PRAC W STREFIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OPL PO UPRZEDNIM PISEMNYM POWIADOMIENIU Z 14-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM. POWIADOMIENIE WINNO ZAWIERAĆ ADRES I RODZAJ PRAC ORAZ NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY PRAC I TELEFON**

KONTAKTOWY. PISMO NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

ORANGE POLSKA  
DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG  
OBSŁUGA TECHNICZNA KLIENTA WE WROCŁAWIU  
WYDZIAŁ UTRZYMANIA USŁUG I INFRASTRUKTURY 2-POZNAŃ  
UL. GŁOGOWSKA 19  
60-702 POZNAŃ  
TEL. 61 886 86 30; FAX. 61 886 86 31

2) ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE W OBRĘBIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMAMI I PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W BUDOWNICTWIE ŁĄCZNOŚCI, RĘCZNIE I POD NADZOREM UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA ORANGE POLSKA S.A. Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI. WNIOSEK O NADZÓR DOSTĘPNY NA STRONIE <http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml#2>

3) W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI TELETECHNICZNEJ, WOBEC PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCEGO ROBOTY, EGZEKWOWANE BĘDZIE WYRÓWNIANIE SZKODY NA PODSTAWIE KALKULACJI POWYKONAWCZEJ ORAZ STRAT TYTUŁEM BRAKU USŁUG, SPORZĄDZONEJ PRZEZ ORANGE POLSKA S.A.

4) W STREFIE PROJEKTOWANYCH WYKOPÓW SIEĆ TELETECHNICZNĄ ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM I USZKODZENIEM. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻY USTALIĆ NA ROBOCZO Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. KOSZTY ZABEZPIECZENIA PONOSI NARUSZAJĄCY STAN ISTNIEJĄCY

5) W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I NIENORMATYWNYCH ZBLIŻEŃ DO URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH OPL NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE ORAZ MIN. 0,25 M ODLEGŁOŚCI. KOSZTY ZABEZPIECZENIA PONOSI NARUSZAJĄCY STAN ISTNIEJĄCY.

#### 7. Małgorzata Brych / PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ

- PRACE ZIEMNE WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ OSTROŻNOŚCIĄ I POD NADZOREM WŁAŚCICIELI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

-----  
- Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w. w uwag oraz informacji dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. ....

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej umieszczone zostały na oryginale protokołu.