

KZB WO 4/ 2019

Gmina Duszniaki

ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniaki

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej w Niewierzu

Na podstawie § 11 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1325 z dnia 06.02.2019 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 24.01.2019, Komunalny Zakład Budżetowy w Duszniakach informuje, że dostawę wody i odbiór ścieków dla nieruchomości położonej w Niewierzu (działka geodezyjna nr 419/4) należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody - istniejący wodociąg PCV 160 oznaczony kolorem niebieskim na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków; Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0.20 MPa;
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD PN 16 odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą - lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem;
3. Przyłączenie do istniejących studni kanalizacji sanitarnej na wysokości 92.65/90.78 oznaczonej kolorem czerwonym z zastosowaniem rury PCV 160 lita.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ KANALIZACYJNEGO.

1. Na przyłączy kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na terenie posesji w odległości ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy;
2. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciw zalewowym na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go w studni wodomierzowej na terenie inwestora, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, KZB Duszniaki informuje, że należy złożyć do Starosty Szamotulskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
2. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyłącza mogą być również budowane na podstawie zgłoszenia do Starosty Szamotulskiego, lub pozwolenia na budowę.

4. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z KZB Duszniki dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez KZB Duszniki kontroli robót.
5. Dokumentacja techniczna powinna obejmować aprobaty techniczne i atesty PZH zużytych materiałów
6. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi na koszt KZB Duszniki po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy;
7. Warunki dostawy wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
8. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy. Przyłącza będące w posiadaniu KZB będą utrzymywane przez KZB.

K I E R O W N I K
Komunalnego Zakładu Budżetowego
mgr inż. Tomasz Śpiączka

POUCZENIA

1. Niedopełnienie powyższych warunków stanowić będzie podstawę do egzekwowania przez KZB Duszniki jego praw właściciela urządzeń wodociagowych.
2. Niniejsze warunki techniczne zachowują ważność przez 12 miesięcy od dnia wydania.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi warunkami technicznymi potwierdzam ich odbiór i egzekwowanie.