

LEGENDA (W1)

1. Opaska do nawiercania dla rur PE/PVC:  
Opaska HAKU firmy HAWLE ( $\varnothing 160/2$ "),
2. Zasowa do przyłączy domowych  
(nr kat. 2681) z gwintem zewnętrznym  
2" do mocowania w opase w gwintem  
przyłączeniowym 1 1/2" wyłącznie  
dla złączki przyłączeniowej nr 6221F
3. Złączka zaciskowa dla rury PE  $\varnothing 63\text{mm}$   
(nr kat. 6221F)
4. Obudowa teleskopowa do armatury (Nr kat. 9601)  
f-my Hawle,
5. Pyta hydrantowa (600x600) z otworem.
6. Pyta podkładowa do zosuw i zaworów  
f-my Hawle,
7. Skrzynka uliczna sztywina model "ciężki"  
(Nr kat. 1750) f-my Hawle.

UWAGA!

*\*)Przed zamówieniem armatury sprawdzić rzeczywistą rzędną terenu oraz zagłębienie sieci wodociągowej w 160.*

*Legenda:*

projektowane przyłącze wodociągowe  
PE63x5,8; SDR11; PN16

UWAGA:


1. Na profilu, lokalizacja uzbrojenia namierzona jest orientacyjnie.
- Szczegółowo lokalizację ww. uzbrojenia należy ustalić na podstawie przekopów próbnych.
2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem przebiegającym na trasie projektowanego przyłącza prace ziemne prowadzić ręcznie.
3. Wszelkie prace ziemne i montażowe prowadzić z uwzględnieniem żądań ujętych w Protokole z Rady Koordynacyjnej.

MEZEL (W1):

UMAGA!

Na podstawie przekroju próbnego określić rzeczywistą głębokość posadowienia przewodu wodociągowego istniejącego PCV  $\varnothing 160\text{mm}$ .

Wodociąg istniejący w160



# ARCHI-LOOK

Biuro architektury Sobota ul. Poznańska 13/1 62-090 Rokietnica

## Projekt Wykonawczy Przyłącza Wodociągowego i Kanalizacji Sanitarnej dla Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego (budynek socjalny) w miejscowości Niewierz gm. Duszniki dz. nr 419/4 pow. Szamotuły

Inwestor: Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki telefon 795990000					
PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	DATA	MIASTKO	PROJEKTOWAŁ	SKALA	NR
	08/19	mgr inż. Jacek Ziółkowski uprawnienia budowlane 713108P/2002	mgr inż. Eryka Ziolkowska	1:100	RYS.
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	STADIUM	PW	2	