

Szamotuły, 2017-11-23

Starosta Powiatu Szamotulskiego
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ 699/2017

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

Sposób przeprowadzenia narady: tradycyjna forma spotkań
zainteresowanych podmiotów oraz za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 2017-11-23,
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Szamotulach, u. Wojska Polskiego 4

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.699.2017

Opis przedmiotu narady: eNN - Oświetlenie
Sękowo, Dz. 67, 255, ul. Lipowa

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:

GMINA DUSZNIKI

64-550 DUSZNIKI, ul. Sportowa 1

Projektant:

KS-ELEKTRO Andrzej Kuroczycki-Saniutycz

62-200 GNIEZNO, ul. Zielna 6A

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Małgorzata Brych, Specjalista

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Lp.	Nazwa branży	Przedstawiciel
1.	ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTUŁY	Sławomir Kolanoś
2.	G.EN.GAZ ENERGIA S.A.	Arleta Wojciechowska
3.	Gmina Duszniki	Małgorzata Glabisz
4.	INEA S.A./WSS	Karolina Adamska
5.	KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY w DUSZNIKACH	Tomasz Śpiączka
6.	ORANGE POLSKA S.A.	Wiesław Szkudlarek

Stanowiska uczestników narady:

1. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTUŁY

- W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA LUB ZBLIŻENIA Z LINIĄ KABLOWĄ NISKIEGO NAPIĘCIA PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE

Sławomir Kolanoś / ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTUŁY

2. G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

- PRACE W REJONIE GAZOCIĄGU PROWADZIĆ RĘCZNIE I POD NADZOREM G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Arleta Wojciechowska / G.EN.GAZ ENERGIA S.A.

3. Małgorzata Glabisz / Gmina Duszniki

- UZGODNIONO BEZ UWAG

4. Karolina Adamska / INEA S.A./WSS

- UZGODNIONO BEZ UWAG

5. KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W DUSZNIKACH

- W MIESCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z SIECIĄ WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNĄ PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE ZACHOWUJĄC SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

Tomasz Śpiączka / KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY w DUSZNIKACH

6. Wiesław Szkudlarek / ORANGE POLSKA S.A.

1) WYKONAWCA MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PRAC W STREFIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OPL PO UPRZEDNIM PISEMNYM POWIADOMIENIU Z 14-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM. POWIADOMIENIE WINNO ZAWIERAĆ ADRES I RODZAJ PRAC ORAZ NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY PRAC I TELEFON KONTAKTOWY. PISMO NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

ORANGE POLSKA

DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG

OBSŁUGA TECHNICZNA KLIENTA WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ UTRZYMANIA USŁUG I INFRASTRUKTURY 2-POZNAŃ

UL. GŁOGOWSKA 19

60-702 POZNAŃ

TEL. 61 886 86 30; FAX. 61 886 86 31

2) ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE W OBRĘBIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMAMI I PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W BUDOWNICTWIE ŁĄCZNOŚCI, RĘCZNIE I POD NADZOREM UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA ORANGE POLSKA S.A. Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI. WNIOSEK O NADZÓR DOSTĘPNY NA STRONIE <http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml#2>

3) W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI TELETECHNICZNEJ, WOBEC PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCEGO ROBOTY, EGZEKWOWANE BĘDZIE WYRÓWNIANIE SZKODY NA PODSTAWIE KALKULACJI POWYKONAWCZEJ ORAZ STRAT TYTUŁEM BRAKU USŁUG, SPORZĄDZONEJ PRZEZ ORANGE POLSKA S.A.

4) W STREFIE PROJEKTOWANYCH WYKOPÓW SIEĆ TELETECHNICZNĄ ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM I USZKODZENIEM. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻY USTALIĆ NA ROBOCZO Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. KOSZTY ZABEZPIECZENIA PONOSI NARUSZAJĄCY STAN ISTNIEJĄCY

5) W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I NIENORMATYWNYCH ZBLIŻEŃ DO URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH OPL NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE ORAZ MIN. 0,25 M ODLEGŁOŚCI. KOSZTY ZABEZPIECZENIA PONOSI NARUSZAJĄCY STAN ISTNIEJĄCY.

7. Małgorzata Brych / PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ

- PRACE ZIEMNE WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ OSTROŻNOŚCIĄ I POD NADZOREM WŁAŚCICIELI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

- PRZEDŁOŻONY PROJEKT ZOSTAŁ UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM W. W UWAG ORAZ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW DO REALIZACJI BUDOWY.

Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1.
2.
3.

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej umieszczone zostały na oryginale protokołu.

Z up. STANISŁAWA
Małgorzata Brych
SPECJALISTA