

Zestawienie montażowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Lp. | Trasa | wykop ręczny | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO z fundamentem | słup AL. 7m + fundament zgodnie z opisem | wysięgnik h=1,18; l=0,5; kąt 5° pojedynczy | oprawa LED dwukomorowa 55W zgodnie z opisem | złącza oświetleniowe typu IZK | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm |
| | | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | szt | m | m |
| 1 | ZK-SO | 1 | 5 | | 1 | | | | | 2 | 1 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SO - I/1 | 13 | 17 | 7 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 |
| 3 | I/1 - I/2 | 51 | 55 | 7 | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 51 | 57 |
| 4 | I/2 - I/3 | 57 | 61 | 7 | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 57 | 63 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | suma : | 122 | 138 | 21 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17,8 | 122 | 146 |

obwód zasilanie
obwód I oświetlenie