



WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. **Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzebienisku z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu**

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp, **Zamawiający odpowiada na zapytania**

Wykonawcy:

1. Pytanie: „Na rysunku c.o. 01 schemat technologiczny projektant wskazał rozwiązanie jakie posiada firma HOVAL dla dwóch kotłów pracujących w kaskadzie. W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w pkt.2.2.10 Zamawiający określił graniczne parametry jakie powinny posiadać kotły, parametry te spełnia tylko jeden producent kotłów firma HOVAL. Zamawiający tym zapisem naruszył art. 29 pkt. 3 Pzp, taki zapis utrudnia uczciwą konkurencję i w związku z tym zwracam się do Zamawiającego o zmianę parametrów kotłów gazowych tak, żeby potencjalny wykonawca mógł wybrać urządzenia z szerszej palety producentów i nie był narażony na dyktat jednego producenta. Ma to również znaczenie dla Zamawiającego, bo wybór z szerszej gamy producentów ma przełożenie na wartość oferty. Ustawienie takich parametrów kotłów, które spełniać może tylko jeden producent narusza również art.7 pkt. 1 Pzp.”

Odpowiedź: Do realizacji zadania dobrano kaskadę stojących kondensacyjnych kotłów gazowych z układem regulacji pracy.

Wymagane parametry kaskady

1. kotły stojące kondensacyjne z wymiennikiem ze stali nierdzewnej;
2. zakres mocy kaskady przy parametrze czynnika grzewczego 40/30°C lub 50/30°C minimum 47-245 kW i sprawności (wg normy DIN 4702 cz. 8) min. 108%;
3. układ sterowania ma zapewnić pogodową kaskadową pracę kotłów i regulację do 4 obiegów grzewczych z mieszaczem i obiegu przygotowania ciepłej wody użytkowej;
4. układ sterowania wyposażony w moduł WLAN, umożliwiający zdalną kontrolę pracy urządzeń, zmianę parametrów i w razie konieczności informowanie o awariach;
5. nie przewiduje się wykorzystania sprzęgła hydraulicznego i pomp kotłowych.

Wymagane minimalne parametry kotła

1. sprawność znormalizowana dla parametrów 40/30°C lub 50/30 °C min. 108%;
2. dopuszczalne ciśnienie robocze 0,5 Mpa;
3. pojemność wodna nie mniejsza niż 200 dm³;
4. powierzchnie grzewcze wymiennika powietrze /woda ze stali nierdzewnej;
5. palnik kotła modulowany w zakresie min. 47-123kW;

Pozostałe szczegółowe parametry opisane w dokumentacji wykonawczej.

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu kaskady dwóch kotłów gazowych bez dodatkowego, drugiego króćca powrotu, do którego podłączony zostanie powrót czynnika z obiegu ładowania CWU; jednakże, rozwiązanie to jest obecnie stosowane u wielu producentów kotłów gazowych.

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp, **Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:**

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

a) W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia (str. 4 SIWZ):

— zdanie: „Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.”, **otrzymuje brzmienie:** „**Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym dokumenty niezbędne do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego).**”

b) W rozdziale XXIV. Składanie oraz termin składania i otwarcia ofert (str. 22 SIWZ):

— zdanie (pkt. 1 rozdziału XXIV SIWZ): „Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale XVIII niniejszej SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do dnia 02 lipca 2019 r. do godziny 10:00.”, **otrzymuje brzmienie:** „**Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale XVIII niniejszej SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do dnia 04 lipca 2019 r. do godziny 10:00.**”;

— zdanie (pkt. 3 rozdziału XXIV SIWZ): „Sesja otwarcia ofert nastąpi w dniu 02 lipca 2019 r. o godzinie 10:10.”, **otrzymuje brzmienie:** „**Sesja otwarcia ofert nastąpi w dniu 04 lipca 2019 r. o godzinie 10:10.**”

c) W załączniku nr 12 do SIWZ – Projekt umowy:

w § 1 ust. 2 (str. 2 projektu umowy) zdanie: „Ponadto w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uzyska ostateczną i prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.”, **otrzymuje brzmienie:** „**Ponadto w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym dokumenty niezbędne do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego).**”

Zamawiający prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność dostosowania terminu ważności wadium wnoszonego w formie dokumentu (np. gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej).

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty.

WÓJT
Roman Boguś

Otrzymują:

1. Wyjaśnienia i zmiany umieszcza się na stronie internetowej Gminy Duszniki- BIP.
2. Wykonawcy, zwracający się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ (za pośrednictwem poczty elektronicznej).
3. A/a (wyk. K.P., tel. 61 29 56 530)