



Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RRG.271.1.23.2019

Duszniki, dnia 24 stycznia 2020 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

dot. zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu – w formule zaprojektuj i wybuduj”

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej ustawą Pzp, Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawcy/ów:

- Pytanie:** „W nawiązaniu do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 21.01.2020 Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie konstrukcji jezdni. [...]. Ewentualne uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych i przyjęcie proponowanej w PFU konstrukcji jezdni, według wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, nie spełni wymagań dla nawierzchni KR2 oraz nie zagwarantuje odpowiedniej, tj. 20 letniej trwałości nawierzchni wymaganej przez Zamawiającego z powodu odbywającego się ruchu pojazdów rolniczych i ciężarowych dojeżdżających do gospodarstw rolnych i pól. Uzyskanie kategorii KR2 wymaga zastosowania zwiększonych grubości poszczególnych warstw w stosunku to proponowanej w PFU konstrukcji jezdni. Przedstawione nieścisłości nie spełniają wymagań opisanych w/w art. 29 ust.1 w zw. z art.30 PZP. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o jednoznaczne oraz wyczerpujące potwierdzenie czy należy zastosować konstrukcję warstw przyjętą w PFU oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 – nie spełniającą wymagań KR2, czy zaprojektować konstrukcję spełniającą wymagania dla ruchu KR2.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że należy zastosować konstrukcję warstw przyjętą w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Zamawiający określa, iż należy przyjąć kategorię ruchu KR1.

- Pytanie:** „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwa wynikające z wymagań narzuconych przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz wynagrodzenie za wykonaną dokumentację.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by wszystkie wnioski, dokumenty, projekty etc., w tym przede wszystkim ewentualny wniosek o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych dotyczących drogownictwa, były z nim konsultowane przed złożeniem w odpowiednich organach. W przypadku braku zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych w zakresie drogownictwa Zamawiający podejmie decyzję odnośnie dalszych działań. Zamawiający podkreśla, iż projekt umowy w swoich zapisach przewiduje takie sytuacje (patrz § 15 projektu umowy). Ponadto, zgodnie z § 16 ust. 4 projektu umowy w sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, [...], oraz Kodeksu cywilnego.

- Pytanie:** „Wykonawca prosi o dopisanie do Umowy zasad odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z powodu braku zgody Ministra na odstępstwa od warunków technicznych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy o w/w zapis, ponieważ umowa w ogólnych zapisach przewiduje takie sytuacje, na co Zamawiający odpowiedział w/w pytaniu nr 2.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty. **Zatwierdzam: (-) Roman Boguś Wójt**



UNIA EUROPEJSKA



Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Otrzymują:

1. Wyjaśnienia umieszcza się na stronie internetowej Gminy Duszniki -BIP.
2. Wykonawcy, zwracający się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ (za pośrednictwem poczty elektronicznej, oryginał pocztą tradycyjną).
3. A/a (wyk. K. P., tel. 61 29 56 530)