



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Poznań, 15 lipca 2024 r.

DN-NS.9011.925.2024

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), **Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny** po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Duszniki z 27 czerwca 2024 r. (data wpływu 3 lipca 2024 r.), znak ROS.6220.7.2024.DG w sprawie wydania opinii w zakresie higieny radiacyjnej co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej „Zakrzewko” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 o mocy MW, obręb Zakrzewko, gmina Duszniki”,

wyraża opinię

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Duszniki 3 lipca 2024 r. wystąpił do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem znak ROS.6220.7.2024.DG, w sprawie wydania opinii w zakresie higieny radiacyjnej co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej „Zakrzewko” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 o mocy MW, obręb Zakrzewko, gmina Duszniki”. Do przedmiotowego wniosku załączono między innymi: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię map, informację

Wojewódzka Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276008
nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

o braku mpzp. Karta informacyjna została opracowana przez Marka Kasprzaka (2 kwietnia 2024 r.).

Inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, której celem będzie produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Jako infrastrukturę rozumie się linię kablową SN, linię światłowodową, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, drogi dojazdowe oraz niezbędną infrastrukturę dodatkową.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie Zakrzewko, gmina Dopiewo, na terenie działki o nr ewid. 75 i powierzchni zabudowy objętej wnioskiem wynoszącej 3 ha. Przedmiotowa działka nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar przedmiotowej inwestycji obecnie stanowią głównie grunty orne.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały - będzie ograniczone do terenu elektrowni fotowoltaicznej. Z przedstawionych dokumentów wynika, że zasięg oddziaływania nie wykroczy poza teren działki inwestycyjnej.

Lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe.

Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie instalacją bezobsługową, monitorowaną i zarządzaną zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane regularnie co pewien czas.

Z karty informacyjnej wynika, że budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie wywrze negatywnego wpływu na środowisko, a co za tym idzie nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi. Na etapie wykonywania robót ziemno – budowlanych, oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Z analizy przedstawionych materiałów wynika, że na etapie realizacji i funkcjonowania elektrowni, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania wykraczającego poza granice działki, do której inwestor posiada tytuł prawny w tym emisji pola elektromagnetycznego. W odniesieniu do emisji promieniowania elektromagnetycznego, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia

ludzi, ponieważ natężenie pola elektrycznego i magnetycznego nie przekroczy wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U z 2019 r., poz. 2448). Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Ponadto, przedsięwzięcie nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie wymaga zasilania w wodę oraz nie wytwarza ścieków, w związku z czym nie stanowi zagrożenia dla powietrza oraz środowiska gruntowo-wodnego.

W związku z powyższym uwzględniając wszystkie materiały otrzymane wraz z wnioskiem o wydanie opinii oraz uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), tutejszy organ orzekł jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Duszniki (ePUAP)

Do wiadomości:

1. Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o.
ul. Witolda Gombrowicza 6H/3
60-461 Poznań,
2. /a. K.C.

